





脱硫浆液泵机封采购项目
电商询价采购文件

编制: 

审核:   

审批: 

内蒙古蒙达发电有限责任公司

2022年7月2日



注意事项

供应商报价时凡涉及以下条款均视为无效报价并纳入供应商考评，具体条款如下：

1. 供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；（通过“天眼查、企查查或类似网站或应用程序”查看关联关系）
2. 供应商处于人民法院“失信被执行人”名单（通过“信用中国”查询）或工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单（通过“国家企业信用信息公示系统”查询）的；
3. 供应商不上传附件（响应文件），上传的文件未加盖本单位公章，上传的资质非原件扫描的。
4. 供应商不上传报价清单或报价清单未盖章，分项报价与总价不一致（计算错误或缺项、漏项、多项）的。
5. 供应商无法接受后付款方式。
6. 供应商提供的资格、业绩、证明等材料存在造假行为的。
7. 供应商存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP 地址）信息检查一致的。

总目录

第一章 供应商须知

第二章采购项目概况

第三章供应商资格要求

第四章技术规范要求

第一章 供应商须知

脱硫浆液泵机封采购 项目

电商询价采购文件

条款号	条款名称	主要内容
1	采购名称	脱硫浆液泵机封采购
2	采购单位	项目单位：内蒙古蒙达发电有限责任公司 地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇 联系人：王永 联系方式：13947789599 电商询价：
3	采购范围	机械密封 HRM-158S3 1 台、机械密封 HRM-198S2 1 台、机械密封 SYDT-180J 1 台
4	服务期限	自安装之日后 1 年
5	询价程序	(1) 采购方制定询价文件； (2) 采购方发起电商平台公开询价； (3) 供应商严格按照询价文件要求编制并按时在线递交响应文件（含符合要求的资质、资格和报价清单等）； (4) 采购方组织评审； (5) 采购方确定成交候选人及成交人。
6	报价要求	(1) 报价方必须按照清单分项报价； (2) 报价必须含运杂费，并注明有效期； (3) 缺项、漏项或无分项报价视同报价无效； (4) 分项报价与总价不一致视为报价无效。
7	电子报价文件递交截止时间	以华能电子商务平台报价截止时间为准
	电子报价文件递交方式	报价人通过中国华能集团公司电子商务平台在规定日期内进行报价并上传附件
8	付款方式	无法接受后付款方式的供应商不得随意参与报价，否则将纳入考评。
9	交货期限(物资)	要求报价方必须满足合同签订后 10 且到货(物资)，如不能满足严禁参与报价，否则终止合同并纳入供应商考评。
10	报价评价原则	最低价法
11	合同主要条款	(1) 合同范围； (2) 合同价格； (3) 合同后付款； (4) 服务期； (5) 其他内容

第二章 采购项目概况

1、达拉特电厂机组脱硫岛工程采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺，每台机组设置一套脱硫装置，每台炉有 4 台浆液循环泵；浆液泵的主要介质参数

介质： 石膏浆液，Ph 值： 4-7，温度： 40-80℃，固体物含量： 10-18%

密度： 1000-1300 kg/m³，氯含量： 2000-6000ppm。

2、本项目是：采购机械密封 HRM-158S3 1 台、机械密封 HRM-198S2 1 台、机械密封 SYDT-180J 1 台

3、项目实施期限：投标方自接到中标通知后 10 日货到物资部。

3. 项目实施地点：达拉特发电厂脱硫系统浆液泵。

第三章 供应商资格要求

一、通用条款

1. 报价人必须具有中华人民共和国独立企业法人资格；
2. 具有良好的银行资信和商业信誉，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关禁止经营的行政处罚期间；
3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加此次报价；
4. 不得处于人民法院“失信被执行人”名单和工商行政管理机关“严重违法失信企业”名单；
5. 报价方保障采购方在本次采购中涉及的任何因规定用途而使用的合同、设备、服务和文件等，不受第三方关于知识产权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，采购方不承担任何法律及经济责任，完全由报价方与第三方交涉并使采购方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害；
6. 不存在上传数据或响应文件的互联网协议地址（IP 地址）信息检查一致的情况，否则将视为串通投标并否决其投标；

二、专用条款

无

第四章 技术规范要求

(一)、设备需求一览表

序号	物料编码	物料描述	技术参数	数量	单位	报价方		交货时间	交货地点	...
						含税报 单价	含税报 总价			
1	10807 13012	机械密封 HRM-198S 2	供方负责提供整套机械密封及连接附件，机封的所有金属部件材质必须采用不低于耐腐蚀不锈钢 1.4529，碳化硅性能参数: 硬度 ≥ 100 、硬度 ≥ 3 、热膨胀系数 4.5、使用温度 ≤ 600 。	1	台			中标后 10日	达拉特发电厂物资部	
2	10807 09190	机械密封 HRM-158S 3	供方负责提供整套机械密封及连接附件，机封的所有金属部件材质必须采用不低于耐腐蚀不锈钢 1.4529，碳化硅性能参数: 硬度 ≥ 100 、硬度 ≥ 3 、热膨胀系数 4.5、使用温度 ≤ 600 。	1	台			中标后 10日	达拉特发电厂物资部	
3	10807 13517	机械密封 SYDT-180 J	供方负责提供整套机械密封及连接附件，机封的所有金属部件材质必须采用不低于耐腐蚀不锈钢 1.4529，碳化硅性能参数: 硬度 ≥ 100 、硬度 ≥ 3 、热膨胀系数 4.5、使用温度 ≤ 600 。	1	台			中标后 10日	达拉特发电厂物资部	
合 计										

（二）、技术性能

1、总则

1.1、本技术规范适用于达拉特发电厂脱硫系统浆液泵机封的供货、安装、使用技术要求。

1.2、对国家有关安全、环保等强制性标准，供方必须满足其需求。

1.3、本规范所使用的标准，如遇与乙方所执行标准不一致时，按较高标准执行。

1.4、乙方应提供高质量、全新、完整的产品，乙方的产品应在相似的条件至少运行三年以上，以证明安全可靠。

2、浆液泵的主要介质参数

介质：石膏浆液

Ph 值：4-7

温度：40-80℃

固体物含量：10-18%

密度：1000-1300 kg/m³

氯含量：2000-6000ppm

3、技术要求

3.1、使用性能应完全满足浆液泵的运行工况, 为了保证供货质量所供机封必须为福斯（上海）流体设备有限公司、丹东克隆集团、上海创异流体机械三个厂家其中一家的产品，不得用其它厂家的产品。

3.2、保证所提供机械密封满足使用工况, 介质为石膏浆液或者为石灰石浆液的所有机封必须有外接冷却水嘴，以便于进行冷却（禁止提供无水机封）。

3.3、机械密封使用寿命 3 年，更换后质保期 1 年。

3.4、供方负责提供整套机械密封及连接附件，机封的所有金属部件材质必须采用不低于耐腐蚀不锈钢 1.4529，机械密封动静环材料：无涯烧结碳化硅、碳化硅性能参数: 硬度 ≥ 100 、硬度 ≥ 3 、热膨胀系数 4.5、使用温度 ≤ 600 ；橡胶密封圈材料：高性能氟橡胶 TZ-T7721B。

3.5、为了保证安装质量且明确责任，供方负责对提供的浆液泵的机封现场协助安装。

3.6、供方在接到安装要求后，需在 24 小时内人到现场，试运合格后方可离开。

3.7、供方需提供合格的产品，并提供有关质量保证的各项文件，包括：产品检验合格证、出厂合格证、产品使用维护说明书

（三）、技术服务及质量保证要求

- 1、所有机封供方负责到现场协助安装调试，并负责处理运行中机封出现的一切问题。
- 2、供方现场安装人员应能全权处理出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，应在规定的时间内处理解决。
- 3、保质期一年，在保质期内机封出现的任何异常都由供方负责免费处理、包括拆装泵、直到正常稳定运行，所发生的一切费用供方自理。
- 4、供货方在接到中标通知后 10 日内货到需方物资部现场，货到物资部后进行打光谱、如果材质不对、将做不验收入库处理，为保证供货商提供的机封等性能与原备件一致接到中标通知后供货商 3 天内到需方检修专业签订技术协议, 如果在供货周期内货未送到厂物资部、每延误一天考核合同价格的 10%。