



华能伊春热电有限公司  
伊春热电汽机建筑物维修物资采购

# 技术规范

批准: 

审核: 

编制: 孙昊

2022年 07 月 28 日



## 第五章 采购需求技术规范

### 一、供货清单

序号	物料编码	物料描述	数量	单位	备注
1	100550959	排水 PVC-U 管件\弯头\Φ110	38	件	
2	101306391	排水 PVC-U 管件\接头\Φ110	38	件	
3	100036292	通用硅酸盐水泥\P. O\32. 5	1, 0 00. 00	千 克	
4	100377337	排水 PVC-U 管\110\4	60	米	
5	101220590	建筑防水涂料\外墙腻子粉	25	千 克	
6	101442144	其他建筑材料\镀锌铁丝网 \16#	20	平 方米	
7	101715203	中空玻璃\3\1300\445	1. 1 6	平 方米	
8	102472342	中空玻璃\3\1405\830	4. 5	平 方米	
9	102473653	其他胶粘剂\PVC 排水胶\2. 5KG	2. 5	千 克	
10	102473654	建筑防水涂料\外墙涂料\景蓝 色	25	千 克	
11	102473655	建筑防水涂料\主墙面涂料\白 色	25	千 克	



12	102473671	其他胶粘剂\苯板胶\718\5KG	25	克	千
13	102474163	塑料板\1000*2000\20\聚苯乙 烯	4	克	千
14	102474164	塑料板\1000*2000\30\聚苯乙 烯	10	克	千
15	102474165	塑料板\1000*2000\50\聚苯乙 烯	16	克	千

## 二、技术要求

第 1 项, PVC 排水弯头角度为 45°。

第 7、8 项, 双层玻璃总厚度为 20mm, 供货清单中双层玻璃的面积数值按窗户面积计算。

第 6 项, 铁丝网孔径为 4×4mm, 丝径为 1.5mm, 网片尺寸 2×10m。