

华能营口电厂 2022 年补偿器采购技术要求

1. 采购清单

序号	物料编码	物料描述	单位
1	101082434	补偿器(膨胀节)\DN150 PN16	件

2. 技术参数及要求

- 1、要求补偿器为橡胶+多层夹线材质，外层胶、内面胶为氯丁胶，补强布为聚脂帘布，要求橡胶翻遍，全法兰密封面法兰连接。
- 2、适用介质为工艺水、石灰石浆液、石膏浆液等，要求膨胀节具有一定的耐磨耐腐蚀、耐老化等性能。
- 3、要求补偿器能承受不低于 1.6MPa 的工作压力。
- 4、要求每个膨胀节至少保证有两个限位拉杆，方便安装。
- 5、DN150 型号膨胀节安装长度为 180mm,允许变形量伸长 12mm 压缩 20mm，法兰 8 个螺栓安装孔。
- 6、要求保证补偿器最低使用寿命不低于一年。

4. 执行标准及保证

满足橡胶膨胀节制造标准：HG/T2289-2001；CJ/T208-2005

法兰连接尺寸符合：GB/T9119-2000 标准。

其生产膨胀节由于质量问题，造成的损失由乙方全部负责。

向甲方提供必要的技术资料、材质证明、合格证等。

5. 检验和验收

以现场实际安装合适进行验收，质保期内发现运行或使用问题，卖方应在收到买方通知后 10 小时内作出答复，必要时 24 小时内应当有技术人员赶到现场，并立即进行修复或更换，除买方人为原因造成产品损坏外，相关的所有费用由卖方负责，在签订合同后确保产品的



交货进度。

7. 其他

品牌要求：无

交货进度：在合同（订单）生效后 25 日供货至华能营口电厂物资站。

备注：

1、如文件中出现参考品牌，不代表招标人具有指向性，投标产品需满足或高于参考品牌的性能参数和设备使用功能。

需求人：李名瀚

申请部门专工：邵良

申请部门主任：包春武

生产部专工：石磊明

生产部主任：陈永生