

# 阀门物资备件采购技术规范书


## 一、技术要求

1. 止回阀和底阀\止回阀\HH48X-10C DN200\ \ , 用于#2 工业水泵出口逆止门，微阻缓闭蝶式止回阀，法兰孔。
2. 蝶阀\D341X-10 DN200\ \ \ , 通径 DN200，软密封，蜗轮驱动，手动蝶阀，法兰式，承压 1.0MPa。
3. 蝶阀\D341X-16P DN250\ \ \ , 通径 DN250，软密封，手动蝶阀，蜗轮驱动，对夹式，承压 1.6MPa。
4. 以上阀门供货时需附带橡皮垫及配套螺栓。

## 二、交货

1. 货物运输由报价供应商负责，运输到采购方指定位置。
2. 设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3. 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
4. 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5. 报价供应商根据包装箱内物品的特性，向采购方提供安全保持方法的说明。
6. 交货期：订单签订后 20 天。
7. 交货时提供设备合格证明。

申请人：沈雨豪

审批人：

检修部

2022 年 7 月 29 日