




华能沾化新能源有限公司

螺杆泵备件采购项目技术要求

编号: HZH3-002-CG01-JL4 部门: 脱硫运维部

年 月 日

物料编码				需求计划号	JJ51J122080003		
采购项目名称 (描述)	华能莱芜发电有限公司百万机组废水处理螺杆泵备件采购。						
费用来源	维护	√	检修		更改		零购
<p>1、本技术要求适用于华能莱芜发电有限公司百万机组废水处理螺杆泵备件采购。</p> <p>2 技术要求</p> <p>2.1 转子 CrC 喷涂, 表面光洁度 0.8~1.6Ra ; 硬度: HRC55~60; 转子直径公差 (+0 -0.1)</p> <p>2.2 定子 邵氏硬度: A85 度, 产地德国</p> <p>2.3 定子/转子 过盈配合要求达到机械传动效率 (80%) 和容积效率 (80%)。</p> <p>2.4 万向节 配联轴杆衬套, 两个万向节衬套和一个联轴杆轴销, 轴销保护装置。</p> <p>2.5 定子座 紧密结合无泄漏点。</p> <p>2.6 送货地址: 山东省济南市莱芜区高庄街道办事处对仙门村 (华能莱芜发电厂)</p> <p>3 供货要求</p> <p>3.1 供货时提供德国耐驰公司原产地证明文件 (1 份)、报关单 (1 份), 安装、运行和维修说明书 (1 份, 其中 1 份随箱), 产品样本 (共 2 份) 等资料。供货时提供授权书 1 份。</p> <p>3.2 签订合同后 20 天到货。</p> <p>物料编码 需求计划号见附页</p>							
编制人	 2022 年 8 月 21 日						
需求部门专工	 2022 年 8 月 21 日						
需求部门主任	 年 月 日						
生产管理部专工	年 月 日						
生产管理部主任	年 月 日						

备注: 1 遵循一物一描述的原则, 须与计划对应且同日送达物资管理站。

2 此表一式两份, 物资管理站和需求部门各一份

3 本表保存期限十年。