

华能营口电厂

2023 年高温弹簧采购技术要求

一、采购清单

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 |
|----|-----------|-----------------------|----|
| 1 | 102541703 | 弹簧\圆柱螺旋弹簧\8*85*108*12 | 件 |

二、技术参数

1. 高温圆柱弹簧用于二期磨煤机入口热风挡板，介质为 15kpa 高温热风。弹簧应保证满足热风管道内部温度 400℃ 以上不发生形变、破损等。

三、技术要求

1. 弹簧材质：高温弹簧钢 30W4Cr2VA
2. 弹簧钢丝规格：8mm
3. 有效圈数：n=11
4. 热处理方式：HRC45
5. 旋向：右

四、执行标准

《JB/T6655-2013 耐热圆柱螺旋压缩弹簧技术条件》

五、质量保证

杨 刘

1. 高温圆柱弹簧在使用期间不允许出现变形、破损、断裂等现象。

2. 投标方向招标方提供备件金属含量检测报告、硬度检测报告、产品合格证等。

六、检验和验收

1. 以现场实际安装合适进行验收。

2. 质保期一年，保证正常使用寿命 5 年以上，质保期内出现质量问题，供货方需提供免费备件。

七、其他

品牌要求：无

交货进度：在合同（订单）生效后 30 日供货至华能营口电厂物资站。

备注：

1、如文件中出现参考品牌，不代表招标人具有指向性，投标产品需满足或高于参考品牌的性能参数和设备使用功能。

需求人：杨柏文

申请部门专工：刘旭

申请部门负责人：包成

生产部专工：张永平

生产部主任：周祥生(代)