

华能聊城热电厂物资需求计划技术要求审批单

编号: Q/16.001-JL-003

物料编码	物资名称	规格型号	数量	计划单价 (元)	备注
102021173	联轴器备件\膜片组 件\MP420	MP420	1		

技术要求: (必要需提供图纸, 可增加附页)

1、供货周期: 自通知中标后 7 个工作日内送至华能聊城热电厂物资站, 规定时间内备品无法到货满足使用要求, 采购人有权拒收且造成的一切损失由供货商负责。

2、型号:

2.1 联轴器为一期供热首站#2 循环水泵使用, 水泵生产厂家为辽宁恒星泵业, 型号: KSR5000。

2.2 联轴器包含部分配件, 包含对轮、中间节、弹性膜片、螺栓等。

3、材质: 主材质铸钢, 弹性膜片材质不锈钢。

4、质量证明

4.1 表面无损伤、磨损、变形。

4.2 规格型号、技术参数及外形尺寸, 满足#2 循环水泵安装使用, 精度不低于 3 级。

4.3 联轴器做动平衡试验, 动平衡试验平衡品质标准, 达到 G2.5 级, 并出具试验报告。

5、其他要求:

5.1 投标方应提供安装、调试等相关技术指导服务, 住宿、交通等一切费用投标方自理。质保期内出现问题, 应在 24 小时内到达现场进行分析, 如因商品质量问题, 应无条件进行更换, 并负责因此产生的一切费用。

5.2 投标方质保期为自投运日起 2 年, 在设备质保期内, 如因制造方的质量问题, 投标方应无偿进行更换及修理, 由此产生的费用, 投标方自理。

5.3 投标方未达到招标方质量要求, 投标方承担所有整改费用以及引此而引起的其他一切处理费用, 达不到要求招标方有权将中标方列入黑名单。

专业专工	同意	签字: 杨文斌 2023 年 6 月 1 日
生产部专工	同意	签字: 周洪 2023 年 6 月 1 日
生产部主任	同意	签字: 杨文斌 2023 年 6 月 1 日